



180112050686
报告编号：ZKLJ-G-20220726-016-R1

ZKLJ-TRD3116/版本：01 2022/05/01



中科丽景

检测报告

(委托编号：20221700)

项目类别：固定污染源废气

委托单位：北京康必得药业有限公司

受测单位：北京康必得药业有限公司



北京中科丽景环境检测技术有限公司





说 明

1. 本报告无北京中科丽景环境检测技术有限公司“检测专用章”和骑缝章无效。
2. 本报告无审核、批准签章无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 本报告未经同意请勿复印，报告复印文件未加盖北京中科丽景环境检测技术有限公司“检测专用章”和骑缝章无效。
5. 委托单位对报告数据如有异议，请于报告完成之日起十五日内向本单位书面提出复测申请，逾期不予受理。
6. 委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本单位不承担任何相关责任，送样样品我单位仅对来样负责，检测结果仅反映对该样品的评价。
7. 本单位保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、商业秘密和技术文件履行保密义务。
8. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
9. 本报告正本与副本信息一致，具有同等效力。



检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号: ZKLJ-G-20220726-016-R1

第 1 页 共 2 页

委托单位	北京康必得药业有限公司		
受测单位	北京康必得药业有限公司		
受检地址	北京市大兴区中关村科技园区生物医药产业基地永大西路 37 号		
采样日期	2022.07.22	检测日期	2022.07.22-2022.07.24
检测项目	颗粒物、非甲烷总烃		
检测依据	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及修改单 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017		
主要检测仪器 及编号	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E ZKLJ-YQ-2403; 非甲采样箱 ZKLJ-YQF-5123; 10L 气袋; 滤膜自动称重系统 BTPM-AWS1 BT25S ZKLJ-YQ-0607; 气相色谱仪 GC-2014C ZKLJ-YQ-0102;		
备注	本报告是对编号为 ZKLJ-G-20220726-016 报告的更改, 自本报告签发之日起替代原报告, 编号为 ZKLJ-G-20220726-016 的报告同期作废		
编制人	赵丹丹		
审核人	李晓明		
批准人	孙光		
签发日期	2022.7.26		



检测报告

TEST REPORT

报告编号: ZKLJ-G-20220726-016-R1

第 2 页 共 2 页

排气筒名称	DA001 排气筒
采样位置	净化后
生产设备名称型号	全自动胶囊填充机、分装机、机械粉碎机、滚筒混合机、干燥加热机、整理筛分机、制粒机
净化方式	布袋除尘
测点截面面积(m ²)	0.071
排气筒高度(m)	15
采样日期	2022.07.22
大气压(kPa)	100.1
废气温度(°C)	26.3
废气湿度(%)	2.4
废气平均流速(m/s)	16.55
工况废气量(m ³ /h)	4230
标况废气量(m ³ /h)	3725
颗粒物排放浓度(mg/m ³)	2.2
颗粒物排放速率(kg/h)	8.2×10 ⁻³

排气筒名称	DA005 排气筒	DA006 排气筒
采样位置	净化后	净化后
生产设备名称型号	灌装机、稀配罐、浓配罐	通风橱
净化方式	活性炭吸附+水幕吸附	活性炭吸附
测点截面面积(m ²)	0.165	0.195
排气筒高度(m)	15	23
采样日期	2022.07.22	2022.07.22
大气压(kPa)	100.2	100.0
废气温度(°C)	26.3	24.8
废气湿度(%)	3.5	2.2
废气平均流速(m/s)	8.69	7.16
工况废气量(m ³ /h)	5162	5026
标况废气量(m ³ /h)	4495	4448
非甲烷总烃排放浓度(mg/m ³)	2.36	1.31
非甲烷总烃排放速率(kg/h)	0.011	5.8×10 ⁻³